

| Index | Typ | Menu | Description |
|--------------|------------|---------------|--|
| 80 | Digital | Ausgang | Verdichter 1 |
| 81 | Digital | Ausgang | Verdichter 2 |
| 82 | Digital | Ausgang | Primärpumpe / Ventilator (M11) |
| 83 | Digital | Ausgang | 2. Wärmeerzeuger (K20) |
| 84 | Digital | Ausgang | Heizungsumwälzpumpe (M13) |
| 85 | Digital | Ausgang | Warmwasserpumpe (M18) |
| 86 | Digital | Ausgang | Mischer Auf Hauptkreis / 3.Heizkreis (M21) |
| 87 | Digital | Ausgang | Mischer Zu Hauptkreis / 3.Heizkreis (M21) |
| 88 | Digital | Ausgang | Zusatzumwälzpumpe (M16) |
| 89 | Digital | Ausgang | Flanschheizung (K21) |
| 90 | Digital | Ausgang | Heizungspumpe 2. Heizkreis (M15) |
| 91 | Digital | Ausgang | Mischer Auf 2.Heizkreis (M22) |
| 92 | Digital | Ausgang | Mischer Zu 2.Heizkreis (M22) |
| 95 | Digital | Ausgang | Schwimmbadpumpe (M19) |
| 94 | Digital | Ausgang | Heizungspumpe 1. Heizkreis (M14) |
| 99 | Digital | Ausgang | Kühlpumpe (M17) |
| 93 | Digital | Ausgang | externes 4- Wege Ventil |
| 96 | Digital | Ausgang | Umschaltung Raumthermostate |
| 97 | Digital | Ausgang | Verteilventil passiv Kühlen |
| 99 | Digital | Ausgang | Primärpumpe Kühlen (M12) |
| 113 | Digital | Betriebsdaten | Kühlanforderung |
| 136 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Heizen |
| 140 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Warmwasser |
| 141 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Schwimmbad |
| 8 | Analog | Ausgang | Sammelstörmeldung |
| 18 | Analog | Betriebsdaten | minimale Temperatur 2. Heizkreis |
| 27 | Analog | Betriebsdaten | Außentemperatur |
| 28 | Analog | Betriebsdaten | Rücklaufsolltemperatur (Hz/Khl) |
| 29 | Analog | Betriebsdaten | Rücklauftemperatur |
| 30 | Analog | Betriebsdaten | Warmwassertemperatur |
| 31 | Analog | Betriebsdaten | Vorlauftemperatur |
| 32 | Analog | Betriebsdaten | Solltemperatur 2.Heizkreis |
| 33 | Analog | Betriebsdaten | Temperatur 2.Heizkreis |
| 34 | Analog | Betriebsdaten | Solltemperatur 3.Heizkreis |
| 35 | Analog | Betriebsdaten | Temperatur 3.Heizkreis / Biv. Regenerativ / Raumtemperatur |
| 36 | Analog | Betriebsdaten | Raumtemperatur 1 |
| 37 | Analog | Betriebsdaten | Feuchte Raum 1 |
| 38 | Analog | Betriebsdaten | Raumtemperatur 2 |
| 39 | Analog | Betriebsdaten | Feuchte Raum 2 |
| 40 | Analog | Betriebsdaten | Warmwassersolltemperatur |
| 41 | Analog | Betriebsdaten | Eingefrierschutz |
| 42 | Analog | Betriebsdaten | Vorlauftemperatur passiv |
| 43 | Analog | Betriebsdaten | Rücklauftemperatur passiv |
| 64 | Analog | History | Verdichter 1 |
| 65 | Analog | History | Verdichter 2 |
| 66 | Analog | History | Ventilator/Primärpumpe |
| 67 | Analog | History | 2.Wärmeerzeuger / Tauchheizkörper |
| 68 | Analog | History | Heizungspumpe |
| 69 | Analog | History | Warmwasserpumpe |
| 70 | Analog | History | Flanschheizung |
| 71 | Analog | History | Schwimmbadpumpe |

| Index | Typ | Menu | Description |
|--------------|------------|---------------|--|
| 41 | Digital | Ausgang | Verdichter 1 |
| 42 | Digital | Ausgang | Verdichter 2 |
| 43 | Digital | Ausgang | Primärpumpe / Ventilator (M11) |
| 44 | Digital | Ausgang | 2. Wärmeerzeuger (K20) |
| 45 | Digital | Ausgang | Heizungsumwälzpumpe (M13) |
| 46 | Digital | Ausgang | Warmwasserpumpe (M18) |
| 47 | Digital | Ausgang | Mischer Auf Hauptkreis / 3.Heizkreis (M21) |
| 48 | Digital | Ausgang | Mischer Zu Hauptkreis / 3.Heizkreis (M21) |
| 49 | Digital | Ausgang | Zusatzumwälzpumpe (M16) |
| 50 | Digital | Ausgang | Flanschheizung (K21) |
| 51 | Digital | Ausgang | Heizungspumpe 2. Heizkreis (M15) |
| 52 | Digital | Ausgang | Mischer Auf 2.Heizkreis (M22) |
| 53 | Digital | Ausgang | Mischer Zu 2.Heizkreis (M22) |
| 57 | Digital | Ausgang | Schwimmbadpumpe (M19) |
| 58 | Digital | Ausgang | Störferrnanzeige (H5) |
| 59 | Digital | Ausgang | Heizungspumpe 1. Heizkreis (M14) |
| 60 | Digital | Ausgang | Kühlpumpe (M17) |
| 61 | Digital | Ausgang | Heizungspumpe 3. Heizkreis (M20) |
| 62 | Digital | Ausgang | 2.Kälteerzeuger |
| 66 | Digital | Ausgang | Umschaltung Raumthermostate |
| 67 | Digital | Ausgang | Verteilventil passiv Kühlen |
| 68 | Digital | Ausgang | Primärpumpe Kühlen (M12) |
| 145 | Digital | Betriebsdaten | Kühlanforderung |
| 146 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Heizen |
| 147 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Warmwasser |
| 148 | Digital | Betriebsdaten | Anforderung Schwimmbad |
| 1 | Analog | Betriebsdaten | Außentemperatur |
| 2 | Analog | Betriebsdaten | Rücklauftemperatur |
| 3 | Analog | Betriebsdaten | Warmwassertemperatur |
| 5 | Analog | Betriebsdaten | Vorlauftemperatur |
| 7 | Analog | Betriebsdaten | Abtauendetemperatur |
| 9 | Analog | Betriebsdaten | Temperatur 2.Heizkreis |
| 10 | Analog | Betriebsdaten | Temperatur 3.Heizkreis / Biv. Regenerativ / Raumtemperatur |
| 11 | Analog | Betriebsdaten | Raumtemperatur 1 |
| 12 | Analog | Betriebsdaten | Raumtemperatur 2 |
| 13 | Analog | Betriebsdaten | Feuchte Raum 1 |
| 14 | Analog | Betriebsdaten | Feuchte Raum 2 |
| 15 | Analog | Betriebsdaten | Frostschutz Kälte |
| 19 | Analog | Betriebsdaten | Vorlauftemperatur passiv |
| 20 | Analog | Betriebsdaten | Rücklauftemperatur passiv |
| 22 | Analog | Betriebsdaten | Schwimmbadtemperatur |
| 53 | Analog | Betriebsdaten | Rücklaufsolltemperatur (Hz/Khl) |
| 54 | Analog | Betriebsdaten | Solltemperatur 2.Heizkreis |
| 55 | Analog | Betriebsdaten | Solltemperatur 3.Heizkreis |
| 56 | Analog | Betriebsdaten | minimale Temperatur 2. Heizkreis |
| 57 | Analog | Betriebsdaten | minimale Temperatur 3. Heizkreis |
| 58 | Analog | Betriebsdaten | Warmwassersolltemperatur |
| 72 | Analog | History | Verdichter 1 |
| 73 | Analog | History | Verdichter 2 |
| 74 | Analog | History | Ventilator/Primärpumpe |
| 75 | Analog | History | 2.Wärmeerzeuger / Tauchheizkörper |
| 76 | Analog | History | Heizungspumpe |
| 77 | Analog | History | Warmwasserpumpe |
| 78 | Analog | History | Flanschheizung |
| 79 | Analog | History | Schwimmbadpumpe |